

■ Descripción

Sistema de regulación y control automático de pH y Redox. Equipo montado sobre un panel para facilitar la instalación.



El conjunto incluye:

- Regulador digital de pH y Redox con teclado digital y LCD retroiluminado.
- Electrodo de pH.
- Electrodo de mV.
- Porta sondas en derivación.
- Bomba dosificadora de ácido 6 l/h.
- Bomba dosificadora de hipoclorito 6 l/h.
- Filtro.
- Bomba de recirculación.
- 2 depósitos dosificadores de 50 litros con cubeto de retención.

■ Instalación

Tras atornillar el equipo a la pared, es necesario conectar el caudal del agua al filtro y al portasondas. Es preciso realizar una calibración de la sonda durante la puesta en marcha.

■ Mantenimiento

Periódicamente es necesario controlar que el caudal de agua es suficiente para una lectura correcta, chequear que la lectura de las sondas es correcta y limpiar el filtro previo.

Todos los datos indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.